



תאריך: 16/11/2022  
סימוכין: 2211162199902

## דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט – הספרייה המרכזית

### 1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בניין: הספרייה המרכזית (#230)
- 1.3. כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5. מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: 2022
- 1.8. סקר קודם: אוקטובר 2021
- 1.9. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.10. משתתפים נוספים: גב' גאולה גוזלן, אחראית בניין, הספרייה המרכזית



## 2. ממצאים:

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - לא צבוע - שדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	בניין הספרייה המרכזית (#230)	1.1 אסבסט- צמנט 1.2 רכיבים פנימיים 1.3 מחיצות מתחת לחלון	אין	מחיצות אקוסטיות מתחת לתקרה	אין	תקין, צבוע	לא אותר	כל האסבסט בבניין פונה

## 3. הערות:

3.1 כל מופעי האסבסט הידועים בבניין הספרייה המרכזית פונו.

3.2 חתיכת אסבסט-צמנט נוספת, צמודה לקיר חיצוני, פונתה באוגוסט 2022.

3.3 לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים בבניין.

## 4. הנחיות:

4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעיף 8: " בעל מקום ציבורי שמותקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין

ויבצע פעולות תחזוקה: צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה (עד צביעה אחת ל-3 חודשים), רישום והצגת ממצאי הבדיקה. "

4.2 חובה להגיש בקשה לאישור הוועדה לגבי ביצוע עבודת אסבסט, ולהפנות להנחיות הוועדה באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים מוסמכים המבצעים עבודות אסבסט.

4.3 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, ומכיל מלט ועד 10% סיבי אסבסט.

4.4 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.



#### העתקים:

גב' מאיה מנור-עקרבי, ראשת תחום תפעול ולוגיסטיקה, הספרייה המרכזית

מר מוטי יגר, מנהל ספריות הטכניון, הספרייה המרכזית

גב' זהבה לניאדו, סמנכ"לית תפעול

אינג' אמנון לייבוביץ', ראש אגף בינוי ותחזוקה

מר דניאל נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה

גב' גאולה גוזלן, אחראית בניין, הספרייה המרכזית

מר אייל צפריר, ממונה בטיחות, יחידת הבטיחות

אתר יחידת הבטיחות