



דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט – הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בניין: הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, בניין פישבך (#580) ובניין בלה מאייר (#585)
- 1.3. כתובת: קריית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5. מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: 2022
- 1.8. סקר קודם: אוקטובר 2021
- 1.9. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)



2. ממצאים:

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - לא צבוע - סדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	בניין הנדסת חשמל ומחשבים	1.1 אסבסט-צמנט 1.2 אסבסט פריץ	אין	לא נמצא	אין	תקין, צבוע	לא אותר	פונה, ספטמבר 2022: פינוי דלתות שהכילו אסבסט פריץ בין לוחותיהן

3. הערות:

3.1 לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים בבנייני הפקולטה.

3.2 לא ידוע על הימצאות אסבסט בבניין למיקרואלקטרוניקה (#0515).

4. הנחיות:

4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעיף 8: " בעל מקום ציבורי שמוקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה: צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה (עד צביעה אחת ל-3 חודשים), רישום והצגת ממצאי הבדיקה. "

4.2 חובה להגיש בקשה לאישור הוועדה לגבי ביצוע עבודת אסבסט, ולהפנות להנחיות הוועדה באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים מוסמכים המבצעים עבודות אסבסט.

4.3 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, ומכיל מלט ועד 10% סיבי אסבסט.

4.4 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.

חתימת סוקר האסבסט: מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, יחידת הבטיחות

הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י: ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות



העתקים:

פרופ' עדית קידר, דיקנית, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

מר יעקב יבור, ראש מינהל, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

גבי זהבה לניאדו, סמנכ"לית תפעול

אינג' אמנון לייבוביץ', ראש אגף בינוי ותחזוקה

מר דניאל נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה

מר יחיאל שושן, אחראי בניין, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

מר מרק גורביץ, נאמן בטיחות, המרכז למיקרואלקטרוניקה, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

מר שי בן נתן, מהנדס בטיחות פקולטי, יחידת הבטיחות

אתר יחידת הבטיחות