



אל: מנהלת מעון הילדים, נעמי

סימוכין: 2311292026307

דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט: בניין מעון הילדים (סמוך לסגל זוטר)

1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בניין: בניין מעון הילדים (נבנה ב-1989)
- 1.3. כתובת: קריית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רמ"ד תחום אסבסט, יחידת הבטיחות (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5. מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: נובמבר 2023
- 1.8. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רמ"ד תחום אסבסט, יחידת הבטיחות (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.9. משתתפים נוספים: מר יואב גולדברג, ממונה בטיחות אזורי, יחידת הבטיחות



2. ממצאים:

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - שלם, לא צבוע - סדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מעון ילדים, מוקף חצר + חצר פנימית	1.1 אסבסט-צמנט 1.2 צינור ביוב	לא קיים (בחצר המבנה)	פינה מזי של המבנה (רחוק מכל מגע)	קיימת (צינור חיצוני): צינור חיצוני מעבר לגדר הגן	שלם, לא צבוע	לא אותר	1.3 מומלץ לצבוע 1.4 עד הצביעה המבנה ייסקר מדי 3 חודשים



3. הערות:

3.1 נסקרו כל מבני גני הילדים באזור זה, כולל מחסנים ומרתבים מוגנים.

3.2 לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים במבנה.



4. הנחיות:

- 4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעי' 8: "על מקום ציבורי שמותקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה: צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה (עד צביעה אחת ל-3 חודשים), רישום והצגת ממצאי הבדיקה".
- 4.2 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, וכיל מלט ובן עד 10% סיבי אסבסט.
- 4.3 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות, כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.

5 יש להפיץ דו"ח זה לכל מנהלי פרויקטי הבינוי באב"ת כדי למנוע כל פגיעה במופעי אסבסט קיימים בקמפוס. חתימת סוקר האסבסט: מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, יחידת הבטיחות

הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י: ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות

העתקים:

מר דניאל נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה

מנהלת מעון הילדים, נעמ"ת

מר יואב גולדברג, ממונה בטיחות אזורי, יחידת הבטיחות

אתר יחידת הבטיחות