



סימוכין: 2312262121308

תאריך: 26/12/2023

אל: מר זאב שניידר, סגן ראש אגף מחשוב
מר יואב גבע, ראש יחידת הבטחון והחירום

דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט – בניין מרכז המחשבים

1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בניין: בניין מרכז מחשבים ומרכז ביטחון בניין #560
- 1.3. כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5. מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: נובמבר 2023
- 1.8. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)

2. ממצאים:

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - לא צבוע - סדוק - שבור	לוחות שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	חדרי משרדים	1.1 אסבסט-צמנט 1.2 השלמת רווח בין קיר לחלונות דקורטיביים (פלטות של ~ 70 cm x 1.5 (m	קיים	1.3 ברווח בין החלון לבסיס המבנה	חשוף לחוץ, צבוע	תקין, צבוע	לא אותר	לא נדרש טיפול

3. הערות:

3.1 קיים מופע אסבסט-צמנט בחלונות קומה שנייה בבניין בלבד. לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים במבנה.

4. הנחיות:

4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעיף 8: " בעל מקום ציבורי שמוקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה: צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה (עד צביעה אחת ל-3 חודשים), רישום והצגת ממצאי הבדיקה. "

4.2 חובה להגיש בקשה לאישור הוועדה לגבי ביצוע עבודת אסבסט, ולהפנות להנחיות הוועדה באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים מוסמכים המבצעים עבודות אסבסט.

4.3 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, ומכיל מלט ועד 10% סיבי אסבסט.

- 4.4 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.
4.5 יש להפיץ דו"ח זה לכל עובדי מרכז המחשבים ומוקד הבטחון, בדגש על צוות העובדים הטכניים במבנה.

חתימת סוקר האסבסט: מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, יחידת הבטיחות

הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י: ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות

העתקים:

מר שי בן-נתן, מהנדס בטיחות, יחידת הבטיחות

מר אייל צפריר, ממונה בטיחות, יחידת הבטיחות

מר דניאל נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה

אתר יחידת הבטיחות