



סימוכין: 2312262123209

תאריך: 26/12/2023

אל: מר דורון לוי, ראש מינהל, המכון למצב מוצק

## דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט – המכון למצב מוצק

### 1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. היחידה: המכון למצב מוצק
- 1.3. כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5. מהות המבנה: מוסד ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: ספטמבר 2022
- 1.8. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)

הנחיות טיפול ותחזוקה	שברי לוחות	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - תקין, לא צבוע - סדוק - שבור	רטיבות בתוך המבנה	מיקום במבנה	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מופע האסבסט	מטרת המבנה המכיל אסבסט	#
1.3 לא נדרש טיפול מעקב שנתי	לא אותר	- שלם, צבוע	אין	1. חדר מכונות ופיר במבנה, המתנשא לכל אורך המבנה, מהקרקע לגג המבנה	בתוך פיר ושאכט שרות	1.1 צינור אסבסט-צמנט 1.2 קוטר = ~110 cm אורך = ~ 15 m	המכון למוצק	1

## .3 הערות:

3.1 מעבר למופיע בטבלה לא נמצאו מופעי אסבסט-פריד או אסבסט-צמנט בניין.

## .4 הנחיות:

4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעיף 8: "בעל מקום ציבורי שמוקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין

ויבצע את פעולות התחזוקה הבאות:



4.1.1. צביעה בתוך שלוש (3) שנים מיום גילוי מופע האסבסט.

4.1.2. בדיקה ויזואלית שנתית, רישום והצגת ממצאי הבדיקה.

4.2. אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, ומכיל מלט ועד 10% סיבי אסבסט.

4.3. לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין

מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.

4.6. יש להפיץ דו"ח זה לכל עובדי ומשתלמי המכון למצב מוצק, בדגש על צוות העובדים הטכניים במבנה.

**חתימת סוקר האסבסט:** מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, מהנדס יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה

**הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י:** ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות

**העתקים:**

פרופ' -מחקר מרדכי שגב, ראש המכון למצב מוצק

מר ברק פילוסוף, מ"מ ראש מינהל, המכון למצב מוצק

מר אולג חייט, נאמן בטיחות, המכון למצב מוצק

מר דניאל נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה

מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, יחידת הבטיחות

אתר יחידת הבטיחות